



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02
--------------------	---------------

Warszawa, dn. 05.05.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej – 3szt.

Znak sprawy: DZP/270/55/16

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Ze względu na zmianę lokalizacji agregatów wody lodowej na poziom piwnic czy istnieje tam dostęp świeżego powietrza do agregatów? Chodzi głównie o skraplacze w agregatach czy będzie dopływało tam świeże powietrze?

Odpowiedź:

Poziom piwnic jest okresowo przewietrzany. Kubatura piwnic wynosi około 8640 m²