

SALA OPERACYJNA NR 1

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma 180	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd BESAM	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	nie dotyczy
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	nie dotyczy
9.	Pochwyt	nie dotyczy

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 2

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 3

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 4

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	luźny

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 5

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 6

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	luźny

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 7

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	nie dotyczy
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	nie dotyczy
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	nie dotyczy
9.	Pochwyt	nie dotyczy

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S 3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S 3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 8

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 9

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 10

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	luźny

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	luźny

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	luźny

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 11a

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

SALA OPERACYJNA NR 11b

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	brak+metal
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	brak
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 12

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 14

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 15

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyty	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 16

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 17

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 18

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźny

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 19

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	luźne

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 20

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd S3000	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

SALA OPERACYJNA NR 21

Wyjście z Sali na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali na brudny korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do myjni

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludzik)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łóżko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z Sali do przygotowawczej

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z przygotowawczej na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	

Wyjście z myjni na korytarz

Lp.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1.	Napęd Dorma	
2.	Włącznik zewnętrzny (DAUERAUF)	nie dotyczy
3.	Włącznik zewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
4.	Włącznik zewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
5.	Włącznik zewnętrzny (kopniak gumowy)	
6.	Włącznik wewnętrzny (ludziki)	nie dotyczy
7.	Włącznik wewnętrzny (łózko)	nie dotyczy
8.	Włącznik wewnętrzny (kopniak gumowy)	
9.	Pochwyt	