

Nazwa zadania:		Inwestor:	
Rozbudowa Pawilonu nr 3		Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus	
Generalny Wykonawca:	Odpowiedzialny od GW:	Branża:	
Art Global Sp. z o.o.		budowlana / sanitarna / elektryczna	
Przekazujący: Paweł Wałachowski			
Adresat:			
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		Inspektor Nadzoru	
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: przewód instalacyjny			
Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:			
Do akceptacji	Do realizacji	Do informacji	
1. Lista dokumentów załączonych:			
Deklaracja zgodności 14/2007			
2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:			
Instalacje elektryczne w obiekcie			
Podpis składającego:		Przyjęto:	

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:


Zatwierdzono bez uwag

INSPEKTOR NADZORU

Waldemar Kujawa  
tpr. budobta Cie-1/82

Odmowa zatwierdzenia

Data

Podpis 



# DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 14/2007

Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta

Producent: nkt cables Warszawa Sp. z o.o.

Adres: 43 – 502 Czechowice – Dziedzice

ul. Legionów 59

lub wymieniony poniżej uprawniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie (lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym – EOG) reprezentujący producenta (jeżeli jest potrzebna)

Przedstawiciel uprawniony:

Adres:

niżej deklaruje, że wyrób

Identyfikacja wyrobu: nkt instal YDYP (żo) 300/500V, 450/750V

Zakres: 300/500V:  $(2 \div 4) \times (0,5 \div 6,0) \text{ mm}^2$   
450/750V:  $(2 \div 4) \times (1,0 \div 10,0) \text{ mm}^2$ ,  $5 \times (1,5 \div 6,0) \text{ mm}^2$

jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) WE

(łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami)

Nr dyrektywy (dokumentu)	Tytuł
2006/95/EC	"Council Directive of 12 December 2006 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits"
Dz.U. Nr 259, poz. 2172	"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego"

i że zastosowano normy i/lub dokumentację techniczną wymienione na rewersie deklaracji.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 04 (jeżeli jest deklarowana zgodność z postanowieniami dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC)

Miejscowość: Czechowice - Dziedzice..... dnia 16.01.2007

PREZESZARZĄDU

(podpis) mgr Maciej Zajac  
Maciej Zajac – Prezes Zarządu

Główny Technolog  
mgr inż. Mirosław Łazarek

— normy zharmonizowane:

Numer	Wydanie	Tytuł	Część <sup>1</sup>
PN-HD 21.1 S4	2004	Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750V	Wymagania ogólne

— inne normy i/lub dokumenty techniczne:

Numer	Wydanie	Tytuł	Część (1)
PN-87/E-90060	1987	„Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe”	Przewody o izolacji i powłoce polwinilowej, płaskie

— inne rozwiązania techniczne, szczegóły, które zostały włączone do dokumentacji technicznej lub techniczno – konstrukcyjnej:

.....

Inne dokumenty lub informacje wymagane przez dyrektywę (-y) WE:

.....