


22.05.2019 r.		
Nazwa zadania:		
Rozbudowa Pawilonu nr 3		
Inwestor:		
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		
Generalny Wykonawca/Wykonawca:		
Art Global Sp. z o.o./Velder Sp. J.		
Odpowiedzialny od GW:		
Branża:		
Gazy medyczne		
Przekazujący: Janusz Grządko		
Adresat:		
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		
Inspektor Nadzoru		
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: Rury Cu		
Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:		
Do akceptacji	Do realizacji	Do informacji
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Lista dokumentów załączonych:		
Deklaracja Zgodności		
2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:		
Instalacja gazów medycznych		
Podpis składającego: Janusz Grządko		Przyjęto:

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Zatwierdzono bez uwag ☒

Odmowa zatwierdzenia ☐

Osoba: 
Data:
Podpis:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 18/391

WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOKUMENTEM DOSTAWY WZ 3567/12/18 z dnia 18.12.2018

- deklaracja wydawana jest wyłącznie dla ilości podanych na WZ

Dla Nabywcy:

VELDER G.Rondio, J.Grządko sp.j. ul. Siekierska 8, 00-709 Warszawa

Dla dokumentów nabycia: 3567/12/18 z 18.12.2018

1. Nazwa wyrobu:

Rura miedziana typu cuprotrio®, cupromed®, twarda (R 290)

Rozmiar: Ø8x1=120m, Ø10x1=100m, Ø12x1=1000m, Ø15x1=650m, Ø22x1=325m, Ø28x1=40m-----

2. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKW i U 24.44.26-30.11

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Rury miedziane do instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, gazów medycznych i próżni.

4. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13348 „Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”

PN-EN 12735-1 „Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych” Część 1: Rury do instalacji rurowych

5. Deklarowane cechy techniczne:

Rury R 290 przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalacji gazów medycznych: tlen, tlenek azotu, azot, hel, dwutlenek węgla, ksenon; powietrze do oddychania; specjalne mieszaniny w/w gazów; powietrze do napędów narzędzi chirurgicznych; gazy i pary znieczulające; lub próżni

Wystawca-Importer na podstawie danych i deklaracji zgodności producenta:

RAMT-IZOLACJE-INSTALACJE Roman Wrzesiński

ul. Mostowa 10

62-095 Murowana Goślina

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkt jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

18.12.2018, Murowana Goślina

(miejsce i data wystawienia)

>> **RAMT**
IZOLACJE-INSTALACJE
Roman Wrzesiński
62-095 Murowana Goślina
tel./fax: (61) 812-90-99

DEKLARACJA ZGODNOŚCI