




Data: 5.09.2019r	KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA		Nr karty 26
Nazwa zadania: Rozbudowa Pawilonu nr 3		Inwestor: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus	
Generalny Wykonawca: Art Global Sp. z o.o.	Odpowiedzialny od GW:	Branża: budowlana / sanitarna / elektryczna	
Przekazujący: Rafał Zygmunt			
Adresat:			
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		Inspektor Nadzoru	
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: system suchej zabudowy sufitów Knauf			
Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:			
Do akceptacji		Do realizacji	Do informacji
1. Lista dokumentów załączonych: Klasyfikacja z zakresie odporności ogniowej nr LBO-023-KZ/18 Zeszyt techniczny D13.pl sufity przeszłowe Knauf			
2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: Obudowa konstrukcji dachu			
Podpis składającego:  mgr inż. Rafał Zygmunt upr. bud. S-WK/0028/OWOK/08		Przyjęto:	


INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Zatwierdzono bez uwag

INSPEKTOR NADZORU

 inż. Leszek Kobus
 Upr. bud. Nr: WA 308/92



9.09.2019
 Data

~~Odmowa zatwierdzenia~~

INSPEKTOR NADZORU

 inż. Leszek Kobus
 Upr. bud. Nr: WA 308/92
 Podpis

W przypadku występowania istotnych uwag zostaną one naniesione na następnej stronie łącznie z kartą materiałową. Wykonawca przekazuje wniosek karty materiałowej do akceptacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje finalnej akceptacji kierując do realizacji.

KNAUF



D13.pl Sufity przeszłowe Knauf

D131.pl – Sufity przeszłowe Knauf - EI 15 - EI 60

D137.pl – Sufity przeszłowe akustyczne Knauf Cleano Akustik®

K219.pl – Sufity przeszłowe Knauf z płytą Fireboard A1 - EI 45 - EI 120



GRYFIT LAB

**ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
GRYFITLAB**

ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. (091) 431 82 29, fax (091) 418 97 57, kom. 607-900-483
www.gryfitlab.com, e-mail: contact@gryfitlab.com

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nr LBO – 023 – KZ/18

Klasyfikowany wyrób:

**Sufity przęsłowe, konstrukcja samodzielna
z okładzinami z płyt gipsowych K219, gipsowo-kartonowych i
cementowych D131 w technologii KNAUF**

Zleceniodawca:

Knauf Belchatów Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 3
97-427 Rogowiec

Opracowana przez:

Zespół Laboratoriów Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Łozienica
72-100 Goleniów

Miejsce i data wydania:

Łozienica, 29.05.2018 r.

Egz. nr 1

Klasyfikację wydrukowano w 3 egzemplarzach. Egz. nr 1, 2 – Zleceniodawca, Egz. nr 3 – a/