

Nazwa zadania:		Inwestor:	
Rozbudowa Pawilonu nr 3		Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus	
Generalny Wykonawca:	Odpowiedzialny od GW:	Branża:	
Art Global Sp. z o.o.		budowlana / sanitarna / elektryczna	
Przekazujący: Paweł Walachowski			
Adresat:			
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		Inspektor Nadzoru	
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: Szybkozłączki PC 225x			
Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:			
Do akceptacji	Do realizacji	Do informacji	
1. Lista dokumentów załączonych:			
Deklaracja zgodności 17/02/2014			
2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:			
Instalacje elektryczne w obiekcie			
Podpis składającego:		Przyjęto:	

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Zatwierdzono bez uwag


Odmowa zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

Osoba z Kwalifikacją  
Nr CIE-1/82

.....

Data



Podpis

**Wyrób / wyroby:**

Szybkołączki samozaciskowe do przewodów typu PC225x

**Opis wyrobu /  
wyrobów:**

Szybkołączki samozaciskowe służące do łączenia przewodów.

**Dane techniczne  
wyrobu / wyrobów:**

**Szybkołączki PC 225x**

Materiał korpusu: tworzywo sztuczne

Materiał zacisków: miedź

Zakres przekrojów przewodów typu drut od 1,0mm<sup>2</sup> do 2,5mm<sup>2</sup>

Prąd znamionowy ciągły - (zależnie od typu złączki) 24 A

Napięcie znamionowe – 450 V

Zakres temp pracy (°C): +110

**Importer:**

TRYTYT Sp. z o.o.

Ul. Sumpera 9

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33-8119302

[www.trytyt.com](http://www.trytyt.com)

**Niniejszym deklarujemy, że:**

Powyższe złączki spełniają wymagania dyrektywy 73/23/EEC oraz są zgodne z normami PN-EN 60998-1:2005 (Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złązek z gwintowymi elementami zaciskowymi.

Wprowadza EN 60998-2-1:2004, zastępuje: PN-EN 60998-2-1:2005 (U), PN-EN 60998-2-1:2001.), EN 60998-1:2004, PN-EN 60998-2-2:2006 (Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego. Część 2-2:

Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złązek z bezgwintowymi elementami zaciskowymi. Wprowadza EN 60998-2-2:2004, zastępuje: PN-EN 60998-2-2:2005 (U), PN-EN 60998-2-2:1999.), EN60998-2-2:2004

Bielsko-Biała, 17 lutego 2014



**TRYTYT Sp. z o.o.**

Ul. Sumpera 9

43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP: 5472128738

tel. 33 811 90 58