

WYKONAWCA: Art Global Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	ZAMAWIAJĄCY Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindley'a 4 02-005 Warszawa
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindleya 4 w Warszawie	

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA NR:
SI 52

branża B/ SI/ E/ D/ numer

Materiał proponowany do wbudowania.

<input type="checkbox"/> projektowany* <input checked="" type="checkbox"/> równoważny* <input type="checkbox"/> zamienny* <input type="checkbox"/> nieobjęty projektem*		Załączone dokumenty:	
		Typ dokumentu:	Nr:
Materiał: Rury izolowane z miedzi		Data wystawienia:	
Typ: Frigoline		Karta produktu	
Producent: PHU Igiotech Sp. z o.o.		Deklaracja Zgodności 02.10.2019r.	
Importer:			
Cel / Miejsce wbudowania: Instalacja klimatyzacji			
Dodatkowy opis / Uzasadnienie:			
KIEROWNIK BUDOWY / Oświadczam, że ww. materiał jest zgodny / niezgodny ** z Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data KIEROWNIK ROBÓT**: umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę.			
PROJEKTANT**: ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi: Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data			
UZYTEKOWNIK**: ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi: Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data			
INSPEKTOR NADZORU: ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi: Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO Robot Sanitarnych mgr inż. Andrzej Orłowski upr. bud. C.15.12/30			

* wybór oznaczyć krzyżykiem

** niepotrzebne skreślić

DEKLARACJA ZGODNOŚCI – FRIGOLINE PLUS

1. Nazwa i adres firmy:

PHU IGLOTECH Sp.z.o.o.
UL. TORUŃSKA 41
82-500 KWIDZYN

2. Nazwa wyrobu:

RURY IZOLOWANE WYKONANE Z MIEDZI CU-DHP
Cu + Ag : 99,90% min.
 $0,015\% \leq P \leq 0,040\%$

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobów zgodnie z dokumentami odniesienia

Rury Frigoline plus są zgodne z wymaganiami przewidzianymi przez normę europejską **EN 12735-1**:

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Rury do instalacji rurowych, są ponadto przeznaczone do użycia z gazem R410a oraz R32.

4. Dokumenty odniesienia:

UNI EN 12735-1

Deklaracja jest zgodna z normami instalacyjnymi.

IGLOTECH SP. Z O.O.
Kierownik Produktu - Sekcja Klimatyzacja

Kwidzyn, dnia 2.10.2019

Mariusz Stawski
(podpis osoby upoważnionej)