

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Art Global Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindley'a 4 02-005 Warszawa
INWESTYCJA:	
Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindleya 4 w Warszawie	

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA NR:
S/1


branża B/ S/ E/ D/ numer

Materiał proponowany do wbudowania:

<input checked="" type="checkbox"/> projektowany*	<input type="checkbox"/> równoważny*	Załączone dokumenty:		
<input type="checkbox"/> zamienny*	<input type="checkbox"/> nieobjęty projektem*	Typ dokumentu:	Nr:	Data wystawienia:
Materiał:	Rury jednorodne, zbrojone, kształtki oraz złączki systemu KAN-therm	Atest Higieniczny	HK/W/0521/01/2014	18.06.2014
Typ:	PP-R i PP-RCT	Atest Higieniczny	HK/W/0548/01/2017	17.08.2017
Producent:	KAN Sp. z o.o. 16-001 Białystok-Kleosin ul. Zdrojowa 51	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	23/KAN-DWU/17	2.01.2017
Importer:		Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	20/KAN-DWU/17	2.01.2017
Cel / Miejsce wbudowania:	Rury i kształtki z polipropylenu do instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji c.o. oraz odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	21/KAN-DWU/17	2.01.2017
Dodatkowy opis / Uzasadnienie:		Aprobata Techniczna	AT-15-8286/2016	9.12.2016
KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT**:	Oświadczam, że ww. materiał jest zgodny / niezgodny ** z umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę.	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data mgr inż. Andrzej Polarek 02.01.2017		
PROJEKTANT**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data		
UŻYTKOWNIK**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data		
INSPEKTOR NADZORU:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNY KOPOLIS sanitarnych mgr inż. Grzegorz Grabowski upr. bud. CIE 12/06		

* wybór oznaczyć krzyżykiem

** niepotrzebne skreślić



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0521/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Rury jednorodne i zbrojne oraz zawory kulowe, grzybkowe, kształtki i złączki z PP-R i PP-RCT systemu KAN-therm

Zawierający
/ containing:

polipropylen PP-R i PP-RCT wg deklaracji producenta, mosiądz CW617N, włókno szklane, uszczelnienie EPDM

Przeznaczony do
/ destined:

montażu w instalacjach do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody, w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, w instalacjach sprężonego powietrza

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie obejmuje oceny podatności na tworzenie się biofilmu.
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Wyroby nie mogą być źródłem emisji włókien szklanych do pomieszczeń wewnątrz budynków i do środowiska.

Wytwórca / producer:

KAN Sp. z o.o.
16-001 Białystok-Kleosin
ul. Zdrojowa 51

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KAN Sp. z o.o.
16 - 001 Białystok-Kleosin
ul. Zdrojowa 51

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 18th June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

prof. T. Poduszyński



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0548/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury wielowarstwowe systemu KAN-therm o zakresie średnic 14-110 mm**

Zawierający / containing: **PE-RT, PE-Xc**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zimnej i ciepłej wody na potrzeby gospodarcze, w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz w instalacjach wody lodowej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

KAN Sp. z o.o.
16-001 Białystok-Kleosin
ul. Zdrojowa 51

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KAN Sp. z o.o.
16-001 Białystok - Kleosin
ul. Zdrojowa 51

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-08-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-08-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia 2017

The date of issue of the certificate: 17th August 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287