

UWAGI:

- 1) Wytyki zbrojenia zabetonować wg rysunków słupów i ścian żelbetonowych.
- 2) Zbrojenie podłużne ław przeprowadzić przez stopy żelbetowe.
- 3) Pręty dolne ław podłużnych zewnętrznych i szczytowych łączyć za pomocą spawania tworząc zamknięty obwód elektryczny tzw. otok fundamentowy. Zbrojenie podłużne ław wewnętrznych poprzecznych łączyć ze zbrojeniem ław zewnętrznych za pomocą spawania. Długość spawów min. 15cm. Do otoku fundamentowego wprowadzić uziomy wg projektu elektrycznego.

MATERIAŁY	
BETON	C25/30 (B30) W8
PODBETON	C12/15 (B15)
STAL	A-IIIN (RB500W)


LEGENDA:

 PROJEKTOWANE PODBICIE POZ.7.5.

± 0,00=37,63m npm  
- 4,80=32,83m npm

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

		GPVT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pamiętnikowa 2/37   61-512 Poznań   tel/fax 061 224 81 20 biuro@gpvt.pl		
NUMER UMOWY:	Branża: KONSTRUKCJA		Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa			
NAMWA INWESTYCJI:	Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindleya 4 w Warszawie			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa			
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Wyjągacz	upr.nr 168/94/Os	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr WKP/0040/P00K/14		
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW			
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:		10.2017	K-01	1:50
Uwagi: Projekt Architektoniczny Rozpatrywać łącznie z Projektami Branżowymi. ©Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.				